

Executant H 2019  
 Investitie H 2019  
 Obiect H 2019  
 Deviz EL h



## antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
5	RPEB01C2	82 M	30.00000			
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
INLOCUIRE COND DE AL AFY IZOL SECT 16MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA						
L:12048 -0005:5207017 -CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE ALUMINIU 3X16 MMP						
6	RPEA01A1	82 M	146.00000			
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 13 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME						
7	RPEA01B1	82 M	85.00000			
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 16 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME						
8	RPEA01C1	82 M	12.00000			
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 18 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME						
9	RPEA01D1	82 M	20.00000			
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 25 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME						
10	RPEB02A7	82 M	145.00000			
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA						
11	RPEB02A8	82 M	135.00000			
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA						
12	RPEB02A9	82 M	10.00000			
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 4MMP INTROD IN T UB PVC,PEL,TEAVA						
15	RPEE02A1	82 BUCATA	6.00000			
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR NORMALA DIN BACHELITA						
L:12011 -0001:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
16	RPEE03A4	82 BUCATA	7.00000	
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPLA ST DUBLA				
19	RPEF11A01	82 BUCATA	8.00000	
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR				
L:12009 -0016:5102592 -CORP IL.FL.FIA -01 265 220V 2X 65W CS				
20	RPEG02C1	82 BUCATA	1.00000	
INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP				
L:12061 -0004:7349039 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S3 STAS 5358-56				
21	RPEG03A1	82 BUCATA	1.00000	
INLOCUIT TABLOU ELECT PANOU DULAP CELULA ECHIPAT A VIND GREUTATEA < 150 KG				
L:12061 -0005:7349041 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C4S3 STAS 5358-56				
22	EG08B1	82 M	11.00000	
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *				
23	RPCJ09A1	82 MP	8.00000	
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *				
24	RPCU17A5	82 M	120.00000	
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 20-30 CMP				
25	TRA02A15	82 TONE	0.20000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$				
26	TRB05B22	82 TONE	0.20000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
28	TRA01A10P	82 TONE	0.10000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				

Intocmit  
p.c.c. Ing.  
Lenuta IONITA

*Lenuta*

Verificat  
comandor  
Doru COSOFRET

*[Signature]*